



**CERT**

**DVGW-Baumusterprüfzertifikat**  
**DVGW type examination certificate**

**DW-6506CR0515**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	VIGOUR GmbH Bergholzstraße 3, D-12099 Berlin
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
<b>Modell</b> <i>model</i>	Vigour One
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: RP052421 vom 16.07.2021 (TEC) Baumusterprüfung: RP031316 vom 21.12.2016 (TEC) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-340801-21-Hy112 vom 26.02.2021 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-340800-21-Hy112 vom 26.02.2021 (WHY) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-341701-21-Hy112 vom 07.05.2021 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	21.12.2026 / 21-0906-WNV



14.12.2021 LE B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
ON; ONO	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 110 mm; Auslaufhöhe: 82 mm
ONBD	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 105 mm; Auslaufhöhe: 100 mm
ONW	Armaturengruppe: I Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 170 mm
ONB	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	
ONS	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 210 mm; Auslaufhöhe: 155 mm
ONSWB	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 243 mm
ONSHB	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur mit Ausziehbrause Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 200 mm; Auslaufhöhe: 117 mm

<b>Ausführungsvariante type variation</b>	<b>Erläuterungen explanations</b>
ON; ONBD	mit Ablaufgarnitur

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
**certified components**

<b>Registr.-Nr. registration no.</b>	<b>Bauteil (Produktart) component</b>	<b>Modell/Typ model/type</b>	<b>Hersteller manufacturer</b>
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15-FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH
DW-0304CM0355	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	MRG EPX/MRG SL EPX	M.R.G. S.r.l.
DW-0304CN0231	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	LUXOR/LUXOR	LUXOR S.p.A.
DW-0304BO7089	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 8	NEOPERL GmbH
DW-0304BO7088	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SP® DN 10	NEOPERL GmbH